



Автономная некоммерческая дошкольная образовательная
организация Центр развития ребенка – детский сад
«Кораблик детства»
(АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»)

Отчет о выполнении пунктов Предписания Главного управления МЧС
России по Самарской области № 727/1/1 от 26.05.2017 года

№	Нарушения требований пожарной безопасности	Примечание
1	Система пожарной сигнализации не обеспечивает передачу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	НЕ ВЫПОЛНЕНО
2	Замок на двери эвакуационного выхода, ведущая из групповой ячейки во двор не имеет возможности свободного открывания изнутри без ключа.	ВЫПОЛНЕНО
3	Педагогические работники детского сада не обучены по утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума.	ВЫПОЛНЕНО

Директор АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» _____ /Е.А.Мухина

