

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

*Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области*

443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)266-72-69

Предписание № 727/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации центра
развития ребенка – детскому саду «Кораблик детства».*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа
Самара по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Мамыкина А.С.,

(наименование органа ГПН)

№ 727 от «21» марта 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 11 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. 17.05.2017; с 11
час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 26.05.2017 проведена плановая выездная проверка
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором
городского округа Самара по пожарному надзору) И.А. Прохоровым, помещений
АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства».

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, 246 А.

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Мухиной Е.А.- директор АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства».

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает передачу сигнала на пульт подразделения пожарной	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 83. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении	01.05.2018	

	охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
2.	Замок на двери эвакуационного выхода, ведущая из групповой ячейки во двор не имеет возможности свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390), п. 35	01.05.2018	
3.	Педагогические работники детского сада не обучены по утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», ст.2., Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645, п. 39	01.05.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Самара управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы
Прохоров Иван Анатольевич



(Handwritten signature)
 (подпись)

«26» мая 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Мурзина
 (подпись)

директор Мурзина Елена
 (должность, фамилия, инициалы)

Анисандровна

«26» мая 2017 г.